維持管理情報の公表（施行規則第１２条の７の２）

管理型最終処分場　　(施設名 第Ｖ期最終処分場　　２０２２年

月				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
埋め立てた産業廃棄物の種類、数量（第８号イ）	種類	燃え殻		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		汚泥		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		廃プラスチック類		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		紙くず		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		木くず		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		繊維くず		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		動植物性残さ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ゴムくず		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ばいじん		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		がれき類		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		鉱さい		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		廃石綿等（飛散性石綿）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		金属くず		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		（合計）	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般廃棄物　木くず	t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
点検と措置（第８号ロ、ハ、ヘ、ト、チ）	設備	擁壁	点検日	01日～31日	01日～28日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～30日	01日～31日
				各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）
			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			措置日												
			措置内容												
		遮水工	点検日	01日～31日	01日～28日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～30日	01日～31日
				各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）
			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			措置日												
			措置内容												
		調整池	点検日	01日～31日	01日～28日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～30日	01日～31日
				各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）
			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			措置日												
			措置内容												
		浸出液処理設備	点検日	01日～31日	01日～28日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～31日	01日～31日	01日～31日	01日～30日	01日～31日	01日～30日	01日～31日
				各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）
			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			措置日												
			措置内容												
		導水管又は配管の防凍措置	点検日	01日～31日	01日～28日	01日～31日									
				各日（休日除く）	各日（休日除く）	各日（休日除く）									
			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし									
			措置日												
			措置内容												
		保有水集排水設備	点検日（週間点検）	7･14･21･28日	4･11･18･25日	4･11･18･25日	1･8･15･22日	6.13.20.27日	3･10･17･24日	1.8.15.22.29日	5.12.19.26日	2.9.16.23.30日	7.14.21.28	4.11.18.25	2.9.16.23
			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			措置日												
			措置内容												
		発生ガス処理設備	点検日（週間点検）	7･14･21･28日	4･11･18･25日	4･11･18･25日	1･8･15･22日	6.13.20.27日	3･10･17･24日	3.10.17.24.29日	5.12.19.26日	2.9.16.23.30日	7.14.21.28	4.11.18.25	2.9.16.23
			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			措置日												
			措置内容												
		地下水集排水施設	点検日（週間点検）	7･14･21･28日	4･11･18･25日	4･11･18･25日	1･8･15･22日	6.13.20.27日	3･10･17･24日	3.10.17.24.29日	5.12.19.26日	2.9.16.23.30日	7.14.21.28	4.11.18.25	2.9.16.23
			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			措置日												
			措置内容												
		雨水集排水施設	点検日（週間点検）	7･14･21･28日	4･11･18･25日	4･11･18･25日	1･8･15･22日	6.13.20.27日	3･10･17･24日	3.10.17.24.29日	5.12.19.26日	2.9.16.23.30日	7.14.21.28	4.11.18.25	2.9.16.23
			点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			措置日												
			措置内容												
水質検査（第８号ニ）	地下水	採取場所		上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流	上流
		採取日		令和4年1月11日	令和4年2月08日	令和4年3月08日	令和4年4月05日	令和4年5月12日	令和4年6月07日	令和4年7月05日	令和4年8月04日	令和4年9月06日	令和4年10月06日	令和4年11月08日	令和4年12月06日
		結果月日		令和4年1月17日	令和4年2月17日	令和4年3月16日	令和4年4月22日	令和4年5月25日	令和4年6月16日	令和4年7月14日	令和4年8月17日	令和4年9月16日	令和4年10月14日	令和4年11月16日	令和4年12月21日
		結果	（検査項目）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		（１回以上／年）	２５項目												
			ダイオキシン類												
		（１回以上／月）	電気伝導率　mS/m	24	25	25	25	23	23	24	23	24	24	23	23
			塩化物イオン　mg/ℓ	7.1	7	7	7.1	7.9	7	7.2	7.5	7.8	7.4	7	7
		（電気伝導率、塩化物イオンの異常時）	２５項目												
			ダイオキシン類												
		採取場所		下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流	下流
		採取日		令和4年1月11日	令和4年2月08日	令和4年3月08日	令和4年4月05日	令和4年5月12日	令和4年6月07日	令和4年7月4日	令和4年8月04日	令和4年9月06日	令和4年10月06日	令和4年11月08日	令和4年12月06日
		結果月日		令和4年1月17日	令和4年2月15日	令和4年3月16日	令和4年4月22日	令和4年5月25日	令和4年6月16日	令和4年7月14日	令和4年8月17日	令和4年9月16日	令和4年10月14日	令和4年11月16日	令和4年12月21日
		結果	（検査項目）	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
		（１回以上／年）	２５項目												
			ダイオキシン類												
		（１回以上／月）	電気伝導率　mS/m	33	33	44	47	40	35	33	29	24	23	26	26
			塩化物イオン　mg/ℓ	37	36	38	38	35	37	34	20	5.2	4.3	12	5.7
		（電気伝導率、塩化物イオンの異常時）	２５項目												
			ダイオキシン類												
（第８号ホ、チ）	地下水の水質が悪化したときの措置														
	原因調査		再採取日												
			結果月日												
			（検査項目）												
			結果												
	生活環境保全上の措置		措置日												
			措置内容												
水質検査（第８号ニ）	放流水	採取場所		放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口	放流口
		採取日		令和4年1年11日	令和4年2月08日	令和4年3月08日	令和4年4月05日	令和4年5月12日	令和4年6月07日	令和4年7月05日	令和4年8月04日	令和4年9月06日	令和4年10月06日	令和4年11月08日	令和4年12月06日
		結果月日		令和4年1年17日	令和4年2月21日	令和4年3月17日	令和4年4月25日	令和4年5月25日	令和4年6月16日	令和4年7月14日	令和4年8月22日	令和4年9月14日	令和4年10月17日	令和4年11月24日	令和4年12月21日
		結果	（検査項目）	異常なし	異常なし										
		（１回以上／年）	43項目												
			ダイオキシン類												
		（１回以上／月）	PH	7.5	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	6.9	7.1	7.3	7.2	7.4	7.5
			BOD　mg/ℓ	5.0	7.3	3.8	3.1	3.6	1.3	3.8	3.4	6.8	3.7	3.6	3.9
			COD　mg/ℓ	–	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			SS　mg/ℓ	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4	1	2	1	1	1
			窒素含有量　mg/ℓ	–	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–
（第８号ホ、チ）	放流水の水質が悪化したときの措置														
	原因調査		再採取日												
			結果月日												
			（検査項目）												
			結果												
	生活環境保全上の措置		措置日												
			措置内容												
	埋立残余容量														
	残余容量		測定日	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	（１回以上／年）		測定結果　ｍ3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0