

2025年度		放流水					地下水 上流②						地下水 下流					
採取日		2025年4月8日					2025年4月8日						2025年4月8日					
第Ⅶ期最終処分場		実測濃度 (pg/L)	試料における 定量下限 (pg/L)	検出下限 (pg/L)	毒性等価 係数 TEF	※毒性当量 (pg-TEQ/L)	実測濃度 (pg/L)	試料における 定量下限 (pg/L)	検出下限 (pg/L)	毒性等価 係数 TEF	※毒性当量① (pg-TEQ/L)	※毒性当量② (pg-TEQ/L)	実測濃度 (pg/L)	試料における 定量下限 (pg/L)	検出下限 (pg/L)	毒性等価 係数 TEF	※毒性当量① (pg-TEQ/L)	※毒性当量② (pg-TEQ/L)
P C D D s	1,3,6,8-TeCDD	1.8	0.29	0.09	－	－	0.72	0.1	0.03	－	－	－	0.26	0.1	0.03	－	－	－
	1,3,7,9-TeCDD	0.73	0.29	0.09	－	－	0.25	0.1	0.03	－	－	－	0.11	0.1	0.03	－	－	－
	2,3,7,8-TeCDD	ND	0.29	0.09	1	0	ND	0.1	0.03	1	0	0.015	ND	0.1	0.03	1	0	0.015
	TeCDDs	3.2	－	－	－	－	1.4	－	－	－	－	－	0.37	－	－	－	－	－
	1,2,3,7,8-PeCDD	ND	0.29	0.09	1	0	ND	0.1	0.03	1	0	0.015	ND	0.1	0.03	1	0	0.015
	PeCDDs	0.49	－	－	－	－	0.34	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.2	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	ND	0.6	0.2	0.1	0	(0.09)	0.2	0.06	0.1	0	0.009	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	ND	0.6	0.2	0.1	0	(0.09)	0.2	0.06	0.1	0	0.009	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	HxCDDs	ND	－	－	－	－	1.3	－	－	－	－	－	(0.13)	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	ND	0.6	0.2	0.01	0	1.1	0.2	0.06	0.01	0.011	0.011	(0.14)	0.19	0.06	0.01	0	0.0014
	HpCDDs	ND	－	－	－	－	3.1	－	－	－	－	－	0.42	－	－	－	－	－
	OCDD	ND	0.9	0.3	0.0003	0	16	0.29	0.09	0.0003	0.0048	0.0048	2.7	0.29	0.09	0.0003	0.00081	0.00081
	Total PCDFs	3.6	－	－	－	0	22	－	－	－	0.016	0.067	3.6	－	－	－	0.00081	0.041
P C D F s	1,3,6,8-TeCDF	MD	0.29	0.09	－	－	(0.03)	0.1	0.03	－	－	－	ND	0.1	0.03	－	－	－
	1,2,7,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	－	－	(0.06)	0.1	0.03	－	－	－	ND	0.1	0.03	－	－	－
	2,3,7,8-TeCDD	ND	0.29	0.09	0.1	0	(0.06)	0.1	0.03	0.1	0	0.006	ND	0.1	0.03	0.1	0	0.0015
	TeCDFs	1.1	－	－	－	－	1.1	－	－	－	－	－	(0.09)	－	－	－	－	－
	1,2,3,7,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	0.03	0	(0.05)	0.1	0.03	0.03	0	0.0015	ND	0.1	0.03	0.03	0	0.00045
	2,3,4,7,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	0.3	0	(0.06)	0.1	0.03	0.3	0	0.018	ND	0.1	0.03	0.3	0	0.0045
	PeCDFs	(0.26)	－	－	－	－	0.89	－	－	－	－	－	0.15	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,7,8-HxCDDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	(0.12)	0.2	0.06	0.1	0	0.012	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	(0.11)	0.2	0.06	0.1	0	0.011	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.2	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	2,3,4,6,7,8-HxCDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	(0.09)	0.2	0.06	0.1	0	0.009	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	HxCDFs	ND	－	－	－	－	0.8	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	ND	0.6	0.2	0.01	0	0.39	0.2	0.06	0.01	0.0039	0.0039	ND	0.19	0.06	0.01	0	0.0003
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	ND	0.6	0.2	0.01	0	(0.06)	0.2	0.06	0.01	0	0.0006	ND	0.19	0.06	0.01	0	0.0003
	HpCDFs	ND	－	－	－	－	0.64	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
	OCDD	ND	0.9	0.3	0.0003	0	0.41	0.29	0.09	0.0003	0.000123	0.000123	ND	0.29	0.09	0.0003	0	0.0000135
	Total PCDFs	1.4	－	－	－	0	3.8	－	－	－	0.004	0.065	0.23	－	－	－	0	0.019
Total(PCDDs+PCDFs)		5	－	－	－	0	26	－	－	－	0.02	0.13	3.9	－	－	－	0.00081	0.06
D L P C B s	3,4,4',5-TeCB (#81)	ND	0.6	0.2	0.0003	0	ND	0.2	0.06	0.0003	0	0.000009	ND	0.19	0.06	0.0003	0	0.000009
	3,3',4,4'-TeCB (#77)	0.7	0.6	0.2	0.0001	0.00007	0.48	0.2	0.06	0.0001	0.000048	0.000048	0.35	0.19	0.06	0.0001	0.000035	0.000035
	3,3',4,4',5-PeCB (#126)	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.2	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	3,3',4,4',5,5'-HxCB (#169)	ND	0.6	0.2	0.03	0	ND	0.2	0.06	0.03	0	0.0009	ND	0.19	0.06	0.03	0	0.0009
	Total non-ortho PCBs	0.7	－	－	－	0.00007	0.48	－	－	－	0.000048	0.004	0.35	－	－	－	0.000035	0.0039
	2',3,4,4',5-PeCB (#123)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	ND	0.2	0.06	0.00003	0	0.0000009	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009
	2,3',4,4',5-PeCB (#118)	5.8	0.6	0.2	0.00003	0.000174	2.1	0.2	0.06	0.00003	0.000063	0.000063	3.9	0.19	0.06	0.00003	0.000117	0.000117
	2,3,3',4,4'-PeCB (#105)	2.6	0.6	0.2	0.00003	0.000078	1.1	0.2	0.06	0.00003	0.000033	0.000033	1.7	0.19	0.06	0.00003	0.000051	0.000051
	2,3,4,4',5-PeCB (#114)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	ND	0.2	0.06	0.00003	0	0.0000009	(0.12)	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000036
	2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	(0.13)	0.2	0.06	0.00003	0	0.0000039	0.26	0.19	0.06	0.00003	0.0000078	0.0000078
	2,3,3',4,4',5-HxCB (#156)	0.6	0.6	0.2	0.00003	0.000018	0.3	0.2	0.06	0.00003	0.000009	0.000009	0.64	0.19	0.06	0.00003	0.0000192	0.0000192
	2,3,3',4,4',5'-HxCB (#157)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	ND	0.2	0.06	0.00003	0	0.0000009	(0.14)	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000042
	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (#189)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	ND	0.2	0.06	0.00003	0	0.0000009	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009
	Total mono-ortho PCBs	9	－	－	－	0.00027	3.6	－	－	－	0.0001	0.00011	6.8	－	－	－	0.0002	0.0002
Total DL-PCBs		9.7	－	－	－	0.00034	4.1	－	－	－	0.00015	0.00011	7.1	－	－	－	0.00023	0.0041
Total ダイオキシン類		15	－	－	－	※ 0.00034	30	－	－	－	※ 0.020	※ 0.14	11	－	－	－	※ 0.0010	※ 0.064