

2026年度		放流水					地下水 上流②						地下水 下流					
採取日		2026年4月9日					2026年4月9日						2026年4月9日					
第Ⅶ期最終処分場		実測濃度	試料における		毒性等価	※毒性当量	実測濃度	試料における		毒性等価	※毒性当量①	※毒性当量②	実測濃度	試料における		毒性等価	※毒性当量①	※毒性当量②
		(pg/L)	定量下限	検出下限	係数 TEF	(pg-TEQ/L)	(pg/L)	定量下限	検出下限	係数 TEF	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)	(pg/L)	定量下限	検出下限	係数 TEF	(pg-TEQ/L)	(pg-TEQ/L)
P C D D s	1,3,6,8-TeCDD	1.0	0.29	0.09	－	－	0.26	0.10	0.03	－	－	－	0.15	0.10	0.03	－	－	－
	1,3,7,9-TeCDD	0.45	0.29	0.09	－	－	0.10	0.10	0.03	－	－	－	(0.07)	0.10	0.03	－	－	－
	2,3,7,8-TeCDD	ND	0.29	0.09	1	0	ND	0.10	0.03	1	0	0.015	ND	0.10	0.03	1	0	0.015
	TeCDDs	1.5	－	－	－	－	0.39	－	－	－	－	－	0.22	－	－	－	－	－
	1,2,3,7,8-PeCDD	ND	0.29	0.09	1	0	ND	0.10	0.03	1	0	0.015	ND	0.10	0.03	1	0	0.015
	PeCDDs	(0.20)	－	－	－	－	(0.09)	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,7,8-HxCDD	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	1,2,3,6,7,8-HxCDD	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	1,2,3,7,8,9-HxCDD	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	HxCDDs	ND	－	－	－	－	0.41	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	ND	0.6	0.2	0.01	0	0.40	0.19	0.06	0.01	0.0040	0.0040	(0.07)	0.19	0.06	0.01	0	0.0007
	HpCDDs	ND	－	－	－	－	1.2	－	－	－	－	－	(0.17)	－	－	－	－	－
	OCDD	ND	0.9	0.3	0.0003	0	6.8	0.29	0.09	0.0003	0.00204	0.00204	0.81	0.29	0.09	0.0003	0.000243	0.000243
	Total PCDFs	1.7	－	－	－	0	8.9	－	－	－	0.0060	0.045	1.2	－	－	－	0.00024	0.040
P C D F s	1,3,6,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	－	－	ND	0.10	0.03	－	－	－	ND	0.10	0.03	－	－	－
	1,2,7,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	－	－	ND	0.10	0.03	－	－	－	ND	0.10	0.03	－	－	－
	2,3,7,8-TeCDD	ND	0.29	0.09	0.1	0	ND	0.10	0.03	0.1	0	0.0015	ND	0.10	0.03	0.1	0	0.0015
	TeCDFs	0.34	－	－	－	－	0.21	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
	1,2,3,7,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	0.03	0	ND	0.10	0.03	0.03	0	0.00045	ND	0.10	0.03	0.03	0	0.00045
	2,3,4,7,8-TeCDF	ND	0.29	0.09	0.3	0	ND	0.10	0.03	0.3	0	0.0045	ND	0.10	0.03	0.3	0	0.0045
	PeCDFs	ND	－	－	－	－	0.27	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,7,8-HxCDDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	1,2,3,6,7,8-HxCDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	1,2,3,7,8,9-HxCDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	2,3,4,6,7,8-HxCDF	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	HxCDFs	ND	－	－	－	－	(0.08)	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
	1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	ND	0.6	0.2	0.01	0	(0.15)	0.19	0.06	0.01	0	0.0015	ND	0.19	0.06	0.01	0	0.0003
	1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	ND	0.6	0.2	0.01	0	ND	0.19	0.06	0.01	0	0.0003	ND	0.19	0.06	0.01	0	0.0003
	HpCDFs	ND	－	－	－	－	(0.15)	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	－	－
	OCDD	ND	0.9	0.3	0.0003	0	(0.24)	0.29	0.09	0.0003	0	0.000072	ND	0.29	0.09	0.0003	0	0.0000135
	Total PCDFs	0.34	－	－	－	0	0.95	－	－	－	0	0.020	ND	－	－	－	0	0.019
Total(PCDDs+PCDFs)		2.0	－	－	－	0	9.8	－	－	－	0.0060	0.065	1.2	－	－	－	0.00024	0.059
D L P C B s	3,4,4',5-TeCB (#81)	ND	0.6	0.2	0.0003	0	ND	0.19	0.06	0.0003	0	0.000009	ND	0.19	0.06	0.0003	0	0.000009
	3,3',4,4'-TeCB (#77)	0.7	0.6	0.2	0.0001	0.00007	0.24	0.19	0.06	0.0001	0.000024	0.000024	0.37	0.19	0.06	0.0001	0.000037	0.000037
	3,3' 4,4',5-PeCB (#126)	ND	0.6	0.2	0.1	0	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003	ND	0.19	0.06	0.1	0	0.003
	3,3',4,4' 5,5'-HxCB (#169)	ND	0.6	0.2	0.03	0	ND	0.19	0.06	0.03	0	0.0009	ND	0.19	0.06	0.03	0	0.0009
	Total non-ortho PCBs	0.7	－	－	－	0.00007	0.24	－	－	－	0.000024	0.0039	0.37	－	－	－	0.000037	0.0039
	2',3,4,4',5-PeCB (#123)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	ND	0.19	0.06	0.000024	0	0.0000009	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009
	2,3',4,4',5-PeCB (#118)	4.3	0.6	0.2	0.00003	0.000129	1.4	0.19	0.06	0.00003	0.000042	0.000042	2.0	0.19	0.06	0.00003	0.000060	0.000030
	2,3,3',4,4'-PeCB (#105)	2.0	0.6	0.2	0.00003	0.000060	0.72	0.19	0.06	0.00003	0.0000216	0.0000216	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009
	2,3,4,4',5-PeCB (#114)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009	(0.11)	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000033
	2,3',4,4',5,5'-HxCB (#167)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	(0.10)	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000030	0.29	0.19	0.06	0.00003	0.0000087	0.0000087
	2,3,3',4,4',5-HxCB (#156)	(0.4)	0.6	0.2	0.00003	0	0.25	0.19	0.06	0.00003	0.0000075	0.0000075	(0.08)	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000024
	2,3,3',4,4',5'-HxCB (#157)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009
	2,3,3',4,4',5,5'-HpCB (#189)	ND	0.6	0.2	0.00003	0	ND	0.19	0.06	0.00003	0	0.0000009	3.5	－	－	－	0	0.0000009
	Total mono-ortho PCBs	6.6	－	－	－	0.00019	2.5	－	－	－	0.000071	0.000078	3.5	－	－	－	0.000099	0.0011
Total DL-PCBs		7.2	－	－	－	0.00026	2.8	－	－	－	0.000095	0.004	3.8	－	－	－	0.00014	0.0041
Total ダイオキシン類		9.3	－	－	－	※ 0.00026	1.3	－	－	－	※ 0.0061	※ 0.069	5.0	－	－	－	※ 0.00038	※ 0.063